

# 仕様書

## 1. 業務名

奈良県営うだ・アニマルパーク動物学習館パッケージエアコン更新工事

## 2. 目的

経年劣化に加えて、落雷により、空調設備（パッケージエアコン）が故障し稼働できない状況であり、メーカーによる部品供給停止により修繕ができないため、更新工事を実施する。

## 3. 工事場所

宇陀市大字陀小附 75-1

奈良県営うだ・アニマルパーク 動物学習館

加工体験室及び事務室（別添図面参照）

## 4. 内容

奈良県営うだ・アニマルパーク動物学習館（平屋建）の加工体験室及び事務室計 2 室の日立製パッケージエアコンを、日立製後継機種への交換をおこなう。

室外機、室内機及びリモコン等（集中リモコンの再設定を含む）の交換であり、配管工事はおこなわない。

## 5. パッケージエアコン規格・仕様

### （1）加工体験室

日立 天井カセット型 4 方向タイプ 一式

#### 【内訳】

- ・空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ室外機

日立グローバルライフソリューション RAS-AP335SSR 1 台

吸込網 RSN-TP20BA・PSN-TP20R・PSN-TP20L

- ・空調室内機 天井カセット型 4 方向タイプ

日立グローバルライフソリューション RCI-CP112K3 3 台（セット）

化粧パネル P-AP160NA4 リモコン PC-ARFG3

## (2) 事務室

日立 天井カセット型4方向タイプ 一式

### 【内訳】

- ・空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ室外機

日立グローバルライフソリューション RCI-GP112RSH9 1台(セット)

RCI-GP112K3 (内機) RAS-GP112RSH3 (外機)

P-AP160NA4 (パネル) PC-ARFG3 (リモコン)

## 6. その他

- ・作業の日程・時間は事前の打ち合わせを実施し、業務に支障の無いようにすること。
- ・作業道具等の搬出入及び作業中は必要な養生をおこない、建物、備品等に損傷及び汚損を与えないこと。
- ・損傷等を与えた場合は、受注者の負担により速やかに原状復帰すること。
- ・別添1「公契約条例に関する遵守事項」、別添2「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。