

## 【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm <sup>2</sup> )	耐震化状況	安全対策など
磯城野高校	1	管理教室棟	補強済	—		
磯城野高校	2	管理教室棟	補強済	—		
磯城野高校	6	特別教室棟	補強済	—		
磯城野高校	7	屋内運動場	補強済	—		
磯城野高校	19	管理更衣棟	0.79	13.5		
磯城野高校	39	格技場	補強済	—		
磯城野高校	56	図書棟	新耐震	—		
磯城野高校	61	特別教室棟	新耐震	—		
磯城野高校	64	農業実習棟	新耐震	—		
磯城野高校	65	調理等実習棟	新耐震	—		
磯城野高校		特別教室棟	新耐震	—	令和3年度供用開始	