

【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化状況	安全対策など
山辺高校	39-1	格技場	補強済	—		
山辺高校	41	自動車整備・農業土木実習	補強済	—		
山辺高校	44	屋内運動場	補強済	—		
山辺高校	47-1～47-2	教室棟	0.82	22.0		
山辺高校	52	特別教室棟	新耐震	—		
山辺高校	53	製茶	新耐震	—		
山辺高校	54	特別教室棟	新耐震	—		
山辺高校		管理教室棟	新耐震	—	令和3年度供用開始	