

【高等学校耐震化状況】

学校名	棟番号	棟名	耐震化種別 最小Is値	採用 コンクリート強度 (N/mm ²)	耐震化予定	耐震化までの安全対策
大和広陵高校	1	管理教室棟	0.74	21.0		
大和広陵高校	2	普通特別教室棟	0.85	21.0		
大和広陵高校	3	普通特別教室棟	補強済	—		
大和広陵高校	4	普通特別教室棟	補強済	—		
大和広陵高校	5	屋内運動場	補強済	—		
大和広陵高校	6	格技場	補強済	—		
大和広陵高校	11	クラブ練習場	新耐震	—		
大和広陵高校	15-1	クラブハウス	新耐震	—		
大和広陵高校	15-2	クラブハウス	新耐震	—		
大和広陵高校	16	体育館	新耐震	—		