

訓 練

報 道 資 料

令和元年5月31日
奈良県 防災統括室
担当：北畑・植田

奈良県北西部地震 ライフライン等被害状況（第1報） （5月31日（金）14：50発表）

1. 地震の概要（気象庁地震火山部発表）

発生日時：令和元年5月31日（金）13時30分

震源地：奈良県北西部、震源地の深さ：約10km

地震の規模：マグニチュード7.5

2. ライフライン状況

（1）電気

○関西電力

13：30 災害対策本部設置

停電発生（大和高田市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、奈良市、大和郡山市）
73,000件

（2）ガス

○大阪ガス

県内15市町でガス供給停止。導管被害状況調査中。

○桜井ガス

13：35 災害対策本部設置

第1次緊急停止 約6000戸ガス供給停止

○五条ガス

13：40 災害対策本部設置

五條市内全戸で2次災害防止のため全面供給停止（2,247件）

○大和ガス

8市町村 全戸ガス供給停止

（大和高田市、橿原市、葛城市、桜井市、御所市、明日香村、香芝市、広陵町）

○大武

13:40 災害対策本部設置
香芝市 ガス供給停止 被害状況調査中

○奈良県LPガス協会

13:55 災害対策本部設置
県内全域でガス遮断

(3) 通信

○NTT

県内全域で通信回路の輻輳。復旧目途たらず

○ドコモCS関西

奈良県南西方面の複数基地局にて停電警報発生中
サービスへの影響有無等詳細は確認中
奈良県を発着信する電話がかかりにくい状況

○ソフトバンク

県内4サイト5装置で停波。1サイトでIP被害。

○KDDI

県内全域で通信疎通状態。通信基地局にて停電発生。

(4) 水道

(上水道)

○奈良県水道局

県内広域 送水管等の破断による断水。複数箇所の管路で漏水。

○市町村営水道 (エネルギー・土地水資源調整課)

不明 (奈良市他)

(下水道)

○下水道課

五條市 吉野川浄化センターおよび野原ポンプ場が停電により停止。

(5) 交通

道路

○道路管理課

現在調査中

鉄道

○JR西日本

被害状況調査中

○近畿日本鉄道
被害状況調査中

バス

○奈良交通

13:40 災害対策本部設置

不通（運休）区間 4路線 ※安全な場所で待機指示

八木新宮線（下り） 大和八木駅－五條バスセンター

高田五條線（上下） 近鉄大和高田駅－五條バスセンター

イオンモール線（上下） 大和八木駅－イオンモール橿原

高田イオンモール線（上下） 竹取公園東－イオンモール橿原