

質問回答書

次の業務について下記のとおり回答します。

委託番号：－

委託名：文化会館整備工事基本・実施設計業務委託

No.	質問内容	回答内容
1	建築設計業務委託特記仕様書Ⅱ業務仕様(2)追加業務の内容及び範囲に模型製作とあり、縮尺1/250とありますが、模型製作範囲は、計画敷地内のみと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
2	建築設計業務委託特記仕様書3.成果物、提出部数等(2)実施設計 i.その他 アスベスト含有建材チェックリストとありますが、含有分析調査は別途と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
3	建築設計業務委託特記仕様書4.その他の留意事項(5)その他調査箇所は、工事範囲すべてとし、と記載がありますが、含有分析調査は別途と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
4	建築設計業務委託特記仕様書4.その他の留意事項(5)その他・仕上塗材の調査については、の項目は業務対象外と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
5	耐震改修工事設計業務(耐震設計診断)特記仕様書 耐震診断・改修計画の施設別業務委託指示書4.特記すべき事項・鉄筋種別が設計図書記載の材料であるかを、補強の際に切り出して刻印を確認するか、引張試験により確認する事が望ましい、とありますが、具体的な調査内容と箇所数をご提示願います。	鉄筋種別確認のための調査については、耐震補強計画判定機関での協議を踏まえた設計者の意見をもつて、具体的な調査内容及び箇所数等を決定します。なお、調査を行う場合は、必要に応じて設計仕様書等の変更を行います。
6	既存のエレベーターは、2014年昇降機技術基準に適合したものとし、14耐震の補強等は不要と考えて宜しいでしょうか。	設計と条件4.(8)に記載のとおり、エレベーター改修工事は既存不適格を解消する設計としてください。