



1 階平面図 1/100

凡例

記号	名称	記号	名称
	電灯分電盤		ライン照明 (LED)
	照明器具 (LED)		送風機 (機械工事)
	ダウンライト (LED)		天井扇 (機械工事)
●	埋込スイッチ 1P 15A×1		
● 3	埋込スイッチ 3W 15A×1	-----	二重天井内ろがし配線
● (W)	埋込スイッチ 1P 15A×1 防滴プレート付	-----	露出配管配線
● nR	リモコンスイッチ (nは個数を示す)	-----	床埋込配管配線
⊗ nR	リモコングループスイッチ (nは個数を示す)	-----	天井露出ステップ止め配線
	人感センサー 親機 8A		
	人感センサー 子機		
	人感センサー 子機増設用子機		
● RA	操作ユニット 「連続」「切」「手動」切替付		

注記

- | | | |
|---------|--------------------------|----------------|
| 1. | 図中特記なき配管線は下記とする。 | |
| | | 二重天井内 - 保護部分 |
| ----- | EM・EEF1, 6-2C | ころがし - PF (16) |
| ----#-- | EM・EEF1, 6-3C | ころがし - PF (22) |
| ----#-- | EM・EEF1, 6-2C×2 | ころがし - PF (22) |
| ----#-- | EM・EEF1, 6-3C+2C | ころがし - PF (22) |
| ----#-- | EM・EEF2, 0-2C | ころがし - PF (16) |
| 2.0 | EM・EEF2, 0-3C | ころがし - PF (22) |
| 2.0 | EM・EEF2, 0-3C+2C | ころがし - PF (22) |
| | | |
| -----/ | EM・CPEE1, 2-1P | ころがし - PF (16) |
| | | |
| ----#-- | EM・IE1, 6x3 | — - - PF (16) |
| ----#-- | EM・IE1, 6x4 | — - - PF (22) |
| | | |
| ----- | EM・IE1, 6x2 | — - - E (19) |
| ---#-- | EM・IE1, 6x3 | — - - E (19) |
| ---#-- | EM・IE1, 6x4 | — - - E (25) |
| ---#-- | EM・IE1, 6x5 | — - - E (25) |
| | | |
| 2. | ブルボックスは下記とする。 | |
| (S.W) | は、ステンレス製、防水型を示す。 | |
| ☒ P1 - | 150x150x150 | |
| ☒ P2 - | 200x200x200 | |
| ☒ P3 - | 300x300x200 | |
| | | |
| 3. | 図中「● RA」はH=1300の位置に取付の事。 | |

卷之四

2017/12/28 (平成29年)

記 事			記 事				監理技術者	現場代理人		日付	平城宮跡歴史公園朱雀大路西側地区飲食・交流棟、観光案内・物販棟、 団体集合施設及びターミナルシェルター新築工事（電気設備工事）	整理番号 No. E-302