

令和5年8月1日

質問回答書

工 事 名：御所東高校跡地基礎杭撤去工事

工事番号：第 御所-1 号

工事場所：御所市大字南十三地内

質問事項	回答内容
企業施工実績等について、同種工事（Ⅱ型以上の鋼矢板工（仮設含む））の施工経験は、広幅鋼矢板 25H も含みますか。	お見込みのとおりです。 広幅鋼矢板 25H はⅡ型以上になります。