

遊 泳 用 プ ー ル 調 査 表

名 称	(回 目)			所在地	
				調査者	
調査日時	年	月	日	時	立会者
天候	: 気温 °C : 水温 °C			管理責任者	
採水時遊泳者数				衛生管理者	
プール用途		プール原水*1		プール容量*2	m ³

*1 水道水、井戸水、温泉水等の区分を記載
 *2 プールが複数の場合は内訳で記入すること。

1 施設基準（衛生管理指導要綱 第6条）

<プール設備>		確認欄
プール本体	周囲から汚水が流入しない構造となっているか。 ----- 水深表示があるか。	
給水設備	給水管はプール水が逆流しない構造（吐水口空間を設ける等）となっているか。 ----- 新規補給水量を把握する量水器等があるか。 循環水量を把握する量水器等があるか。	
排水口	排水口のふた等をネジ、ボルト等で固定させているか。 配管の取付口に吸い込み防止金具等を設置しているか。	
消毒設備*3	消毒設備は連続注入等適切なものか。	
浄化設備*3	循環式ろ過方式等の浄化設備があるか。(浄化設備名：) ----- 能力は十分か。 (能力： m ³ /h) (24時間運転： 1時間当たり全容量の1/6以上) (夜間停止する場合： 1時間当たり全容量の1/4以上) ----- 循環式ろ過方式の装置の出口に、濁度の検査のための採水栓又は測定装置を設けているか。 ----- 循環ろ過装置の出口で濁度が0.5度以下が保たれているか。 (0.1以下が望ましい) (前回測定日： 年 月 日)	
オーバーフロー水再利用設備 (オーバーフロー水を再利用する場合)	オーバーフロー水に排水、床洗浄水等汚水が混入しないか。 ----- 唾液やたん等を処理する専用の浄化設備(循環ろ過装置)があるか。	
<付帯設備>		
更衣室、便所	男女を区別し、衛生的に管理できる設備となっているか。	
シャワー設備	更衣室及び便所からプール本体に至る途中にシャワー設備があるか。	
うがい、洗眼設備等	うがい、洗面、洗眼、上がり用シャワー、くずかごが設置されており、衛生的に管理できる設備となっているか。	
照明 (昼、プールサイド)	屋内プール、夜間プールの照明は100ルクス以上あるか。	
換気設備	屋内プールは換気設備があるか(炭酸ガス0.1%以下)。	

*3 海水、温泉を利用する施設で常時清浄な水が流入する施設の場合、「消毒設備」及び「浄化設備」の基準は、適用しない。

