

檀原公苑第一体育館外壁PC版下地等調査業務委託に係る質問について

No.	質問	回答	
1	指定期日について	<p>業務委託内容の(3)に関する下記の①、②、③の概算見積書提出期限は令和5年12月25日(月)までと記載されており、開札日時が11月27日(月)となっています。</p> <p>開札後には事後審査期間や契約書のやり取り期間などが必要とされ、業務開始後には現況図面作成に始まり調査職員と「調査位置」、「調査方法等の策定」「外壁補修の工法検討」協議にも十分な時間が必要と思われまます。</p> <p>そのため、上記必要な時間を勘案すると調査員と協議等が十分に行えないまま、概算工事費、設計、監理費等の算出が求められる可能性が考えられますが、これらの業務に必要な時間を適切に確保するために適切な提出期限の設定はされているのでしょうか。</p> <p>期限に間に合わせるために必要なスケジュールについてのご説明をお願いします。</p> <p>又、提案の品質向上を支えるための適切な時間確保が検討されているかについてご説明下さい。</p>	<p>・開札後、速やかに業務を開始して頂けるよう、速やかに審査手続き等を進めます。</p> <p>・概算見積書の提出期限について、令和6年1月12日(金)までに修正いたします。</p> <p>・なお、当該見積書は令和6年度に予定している檀原公苑第一体育館外壁PC版撤去工事に係る予算の参考資料となります。</p> <p>・スケジュールは、受注者と協議のうえ、調整することを想定しています。</p>
2	資料の貸与について	<p>県が保有しているもので業務の遂行に必要な資料は・・・と記載ありますが、対象施設である「檀原公苑第一体育館」の既存図面として、建設時の設計図または竣工図が存在しますでしょうか。</p>	<p>建設時の設計図及び竣工図はありません。ただし、平成9年度に耐震化に係る大規模改修工事を実施しており、その際の竣工図が存在します。</p>
3	業務委託内容について	<p>対象施設である「檀原公苑第一体育館」の外壁(東面・西面)調査について、添付資料によると、当該PC版は建物上方に設置されていると考えられます。外壁用内視鏡(ファイバースコープ)などを使用して調査すると記載がありますが、高所作業車や足場などの設置について検討されているのでしょうか？</p> <p>また、(1)と(2)の調査方法に関して、資料には「目視は2階から全面・・・」と記載がありますが、この内容が理解できませんので、調査予定の具体的な方法や手順について詳細に教えてください。</p>	<p>〈目視調査について〉</p> <p>・高所作業車で、東面及び西面の全面を目視調査することを想定しています。</p> <p>〈ファイバースコープによる調査について〉</p> <p>・PC版と下地外壁の隙間にファイバースコープを差し込み、PC版と躯体との取付状況及び下地外壁現況を東西各面2カ所で調査すること想定しています。</p>
4	ファイバースコープについて	<p>ファイバースコープを使用、調査を行うとありますがファイバースコープの仕様をご指示願います。</p>	<p>・仕様の指定はありません。上記3の調査が可能なファイバースコープをご準備ください。</p>
5	ファイバースコープの調査箇所について	<p>ファイバースコープは、東西各面2カ所とありますが、具体的に調査内容をご指示願います。(たとえば、何を調査するのか又仮設足場が必要とか必要でないかとか等)</p>	<p>上記3の回答と同じです。</p>