

別紙

防災査察実施件数・是正指導対象件数

※()内の数値は、うち土木事務所実施分

建物用途	防災査察実施件数	是正指導対象件数	主な指摘事項
ホテル・旅館	1 (1)	1 (1)	・建築基準法第12条に基づく定期報告書が提出されていない
認定こども園	1 (1)	1 (1)	・廊下の必要幅員が確保されていない
病院	1 (0)	0 (0)	
児童福祉施設等	3 (2)	3 (2)	・避難出口の前に荷物が置かれていて避難できない ・非常用照明が点灯しない 等
合計	6 (4)	5 (4)	