

文 保 事 号 外
令和6年 5月10日

奈良県地域創造部
文化財保存事務所長 杉村 和彦

質疑回答書

次の業務の入札に係る質疑について、下記の通り回答します。

業務名：重要文化財 玉置神社社務所及び台所 石垣調査業務

NO	質 問	回 答
1	石垣の内部構造や基底部を推定するためのデータはありますか？ それとも、破損調査に内部構造を推定するための調査が含まれますか？	境内の近接建物（絵馬殿・茶屋）で石垣が崩落した際の写真（計6枚）があります（別紙）。 その他の資料はありませんので、外観観察等により推定してください。
2	建物を支えることが可能か判定する方法に制限（指定）はありますか？ それとも監督員との協議で石垣の安定性を評価する方法を考えていくのでしょうか？	石垣の安定性については、個別要素法により計算することが望ましいと考えますが、特に指定はありません。詳細については係員と協議の上決定してください。

3	屋根から各柱が受ける荷重を教えてください。可能ですか？	社務所部分（床面積 262.96 m ² ）の建物重量は 1572.72kN、台所部分（同 96.68 m ² ）の建物重量は 311.09kN です。詳細については、落札決定後に前年度実施の耐震診断結果報告書を貸与します。
4	建物の基礎構造を変更する提案では構造計算が求められるのでしょうか？	要します。

(別紙)



絵馬殿下 石垣崩落時写真 (撮影時期不明)





茶屋前 石垣崩落時写真（令和3年3月）

