

別紙

防災査察実施件数・是正指導対象件数

※()内の数値は、うち土木事務所実施分

建物用途	防災査察実施件数	是正指導対象件数	主な指摘事項
物品販売店舗	4 (2)	4 (2)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定期報告の提出 ・ 排煙設備の作動障害 ・ 非常用照明の不点灯 等
老人ホーム	1 (1)	1 (1)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 定期報告の提出 ・ 防煙壁の未設置 ・ 物品の設置による排煙オペレーターの起動障害 等
学校	1 (0)	0 (0)	
その他	3 (0)	1 (0)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 物品の設置による防火設備の作動障害
合計	9 (3)	6 (3)	