

別紙

防災査察実施件数・是正指導対象件数

※( )内の数値は、うち土木事務所実施分

建物用途	防災査察実施件数	是正指導対象件数	主な指摘事項
集会場	1 (1)	0 (0)	
旅館	3 (1)	2 (1)	<ul style="list-style-type: none"><li>廊下の必要幅員が物品等で確保されていない</li><li>非常用照明装置の点灯不備</li><li>物品等により排煙オペレーターの操作ができない 等</li></ul>
物品販売店舗	2 (1)	2 (1)	<ul style="list-style-type: none"><li>物品等により排煙オペレーターの操作ができない</li><li>福祉のまちづくり条例の整備基準に適合した状態が維持されていない 等</li></ul>
合計	6 (3)	4 (2)	