

質問回答書

業務名：浄化センター運転管理業務委託

質問受付年月日：令和7年1月17日

No.	文書名	頁	質問の内容	回答
1	入札説明書第9	2頁	「別添-2の各様式により技術提案書（事前）及びその添付書類」とあります。その添付書類とは、共同企業体として参加する場合の共同企業体の構成に関する協定書を指す認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
2	共通仕様書第3条13)	2頁	小修繕の中には、250万円以下であっても更新となる場合は含まないものと理解してよろしいでしょうか。また、250万円以下の修繕工事にはマンホール蓋の取替も含まれるのでしょうか。含まれる場合、老朽化による計画的な取替ではなく、がたつき等による緊急性がある場合の取替と理解してよろしいか。また、蓋は支給されるのでしょうか。	小修繕には計画的に実施する更新は含みません。250万円以下の小修繕には緊急性がある場合のマンホール蓋の取替を含みます。また、蓋の支給は想定していません。
3	特記仕様書	9頁	履行期間中の「小修繕」費用は、約60百万円（諸経費及び消費税等相当額は含まない）を見込んでいる。とありますが、60百万円を超えた場合は、委託者および受託者での別途協議とさせて頂きませんかでしょうか。	質問の金額は、参考額であり、契約上の拘束を生じないものです。
4	特記仕様書別表7	31, 32, 36, 37頁	浄化センター 電気設備点検計画表において、現在管理本館電気設備更新工事が実施されており、該当の機器が変更となると思われます。変更の場合は、設計変更の対象となり、一覧表を読み替えて対応する認識でよろしいでしょうか。	該当機器の変更が生じる場合は、監督員との協議によります。
5	特記仕様書別表11	45頁	受託者は、別表11の水質試験等の試験項目及び頻度を実施のみで、水質汚濁防止法第3条第1項及び排水基準を定める省令の法定試験については委託者で実施するとの認識でよろしいでしょうか。	受託者に実施・報告を求めるのは別表11に記載の試験項目及び頻度です。それ以外の法定試験に関しては委託者で実施します。
6	特記仕様書別表16	66頁	コンプレッサー点検整備の表が添付されていますが、点検整備についての記載がありません。点検整備対象との認識でよろしいでしょうか。また、点検内容のOHとは、コンプレッサー本体ブロックを整備品との入替を含むとの認識でよろしいでしょうか。それと、OHの計画は、機器の状況や経過年数等を考慮し、別途協議とさせて頂きませんかでしょうか。	OHの実施は求めますが内容については監督員との協議によります。それ以外についてはご認識のとおりです。
7	委託契約書第3条第4項	4頁	主たる技術者の選任において途中交代は病休、死亡または退職等に限定されています。この場合、従事者は業務期間内の2年間は昇格がなく、業務への意欲が希薄になると推測されます。人材育成の観点から、業務期間内に従事者が主たる技術者と同等以上の技量が認められる場合は、途中交代について委託者と協議できることをお認めください。	契約書に記載のとおりですが、真にやむ得ない場合については監督員との協議によります。
8	委託契約書		昨今の社会情勢より、物価変動が激しくなって高騰しています。委託契約書に物価変動等の見直しや小修繕費用の精算事項の追加について受注後協議とさせて頂きませんかでしょうか。	ご質問の項目について、契約書に定めはありません。
9	別添-2様式1-1		技術提案書（事前）の提出部数にて、1部（ただし、様式3、様式4については、各2部）とあります。これは様式1-1、様式1-2、様式3、様式4をまとめて1部と、それとは別に、様式3、様式4のみをまとめた1部を提出するとの認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。